

Администрация Верхнедонского района
Ростовской области
муниципальное бюджетное
учреждение Верхнедонского района
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
ИНН 6105004765 КПП 610501001
ОГРН 1026100771674

346170 Ростовская область, Верхнедонской район
станция Казанская, ул. Пионерская, дом 20

csor@kazanka.donpac.ru

тел.: 8(863)64-31-9-06

№ 96 от 28.05.2025

на № ____ от ____

Начальнику отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
по Верхнедонскому району управления
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ростовской
области (главный государственный
инспектор Верхнедонского района по
пожарному надзору)
А.В. Воробьеву

На основании проведенной выездной проверки в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 07.03.2025г. №2503/134-61/1-П/РВП, учетный номер проверки 61250061000215451368 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнедонскому району управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, Муниципальное бюджетное учреждение Верхнедонского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» информирует о том, что проведена работа по устранению нарушений:

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР в РФ) - заключен договор с ИП Чеченева Н.И. от 07.04.2025г № 105, закуплены и установлены запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов;

- пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении (п. 50 абзац 2 ППР в РФ) - заключен договор с ООО «Сфера» по замене пожарных кранов с имеющимися элементами фиксации к пожарному стволу, и установке пожарных щитов в закрытом положении.

- Пожарный рукав перенесен в металлический ящик. Согласно договору от 16.04.2025г.

- №109, работы завершены.

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает

ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (п 54 абзац 4 ППР в РФ) –

- заключен договор с ИП Толченев В.П. по замене системы Автоматической пожарной сигнализации (АПС). Согласно договору от 25.03.2025г. №81-МТ, работы по установке системы АПС завершены.

Директор

МБУ Верхнедонского района «ЦСО»

С.В. Козырев