

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» марта 2025 г., 61250061000215451368

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнедонскому району управление
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» марта 2025 г., 09 час. 00 мин. № 2503/134-61/1-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Ростовская область Верхнедонской район ст. Казанская ул. Ленина д. 37 здание 47 ПСЧ кабинет №2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 07 »
марта 2025 г., № 2503/134-61/1-П/ПВП, учетный номер проверки 61250061000215451368.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Воробьев Александр Владимирович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнедонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (главный государственный инспектор Верхнедонского района по пожарному надзору)

2. Шишаев Василий Иванович – дознаватель ОНД и ПР по Верхнедонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномочиваемых) на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) знания были проверены после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ростовская, р-н Верхнедонской, ст-ца Мигулинская, ул Калинина, дом 53

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) наименования иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" ИНН 6105004765, адрес регистрации юридического лица: 346170, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕДОНСКОЙ, СТ-ЦА КАЗАНСКАЯ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.20

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» марта 2025 года, 09 час. 00 мин.


по «17» марта 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению предписания)




8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. ПГ не соответствует требованиям постановления правительства 1479 от 16.09.2020 года. Место выявления нарушения: здание ЦСО ст. Мигулинская ул. Калинина д. 53
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 50 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
Срок устранения нарушения:
 28.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 ПГ следует перенести в металлический ящик чтобы соответствовал требованиям постановления правительства 1479 от 16.09.2020 года согласно пункта 50 абзац 2.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
2. Эвакуационный выход запирается изнутри здания с использованием ключа для запирания встроенного замка личинки двери.. Место выявления нарушения: здание ЦСО Верхнедонского района ст. Мигулинская ул. Калинина д. 53
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
 28.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Для устранения нарушения следует установить запирающие устройства с возможностью их отпирания без использования ключа.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
3. Срок службы пожарной сигнализации более 10 лет. Место выявления нарушения: здание ЦСО Верхнедонского района ст. Мигулинская ул. Калинина д.53
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
 28.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 привести замену систем пожарной сигнализации
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом заявленной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнедонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (главный государственный инспектор Верхнедонского района по пожарному надзору) Воробьев Александр Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Воробьев Александр Владимирович - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнедонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (главный государственный инспектор Верхнедонского района по пожарному надзору), телефон: 88636431658, e-mail: vorobiev_av@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

